

2007-01-15

Projektnr: T100339-02

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0544/90

med beslut om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

SÖKORD: BRANDSKYDD
Ytskikt klass I, laminat, tapet eller väv

PROTAN SK VEGGBELEGG

Innehavare	PROTAN A/S, Postboks 420, NO-3002 Drammen, tel: +47-32 22 16 00, fax: +47-32 22 17 00, e-post: protan@protan.no , hemsida: www.protan.no , org. nr: 983 599 060.
Produkt	PROTAN SK VEGGBELEGG, väggbeklädnad av vinylbelagt papper. Tjocklek 0,25 - 0,30 mm, ytvikt 280-320 g/m ² .
Avsedd användning	Ytskikt i utrymningsvägar eller andra utrymmen inomhus med mycket höga krav på skydd mot snabb brand- och rökspridning.
Godkännande	Produkten uppfyller kraven i 2 § 2 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför vad gäller bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR): Ytskikt klass I 5:22 under förutsättning att väggbeklädnaden limmas med vattenglas, limmängd ca 250 g/m ² , mot obrännbart underlag med densitet ≥ 550 kg/m ³ eller godkänd gipsskiva
Tillhörande handlingar	-
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollavtal/kontrollanvisningar daterade 2006-12-22, och övervakas av SINTEF NBL, Norges Branntekniske Laboratorium.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall, genom identifiering med hjälp av märkningen, tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta godkännande. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkring, som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

2007-01-15

Tg-bevis nr 0544/90

Tillverkare	Beslutet om tillverkningskontroll omfattar följande tillverkningsställe: Protan A/S, Drammen, Norge.	
Märkning	Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad förpackning och omfattar:	
	Innehavare/Tillverkningsställe	Protan A/S, Drammen, Norge
	Boverkets inregistrerade varumärke	†
	SITAC:s ackrediteringsnummer	SITAC 1422
	Produktens typbeteckning	PROTAN SK VEGGBELEGG
	Typgodkännandebevisets nummer	0544/90
	Brandtekniska egenskaper	Ytskikt klass I, limmad med vattenglas, limmängd ca 250 g/m², på obrännbart underlag eller gipsskiva
	Löpande tillverkningsnummer eller -datum	nr/datum
	Besiktningsorgan	SINTEF NBL
Bedömnings- underlag	Rapport nr F617276 från SP och rapport nr 250010.30/89.320 B från SINTEF, Norges Brantekniske Laboratorium.	
Kommentarer	Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2002-01-15 och med projektnummer T100339.	
Giltighetstid	Godkännandet gäller t o m 2012-01-15.	

Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.



Per Adolfsson



Ulla Fridh