

**MATERIALE ELLER KONSTRUKTION:**  
Brandmæssigt egnet teltdug.

**BETEGNELSE:**

## Protan teltdug

**GODKENDELSESINDEHAVER:**

Protan A/S  
Postboks 420  
N-3002 Drammen  
Telefon +47 32 22 16 00  
Telefax +47 32 22 17 00.

**MÆRKNING:**

Det færdige telt eller hal skal i nærheden af indgangen forsynes med et mærke, hvoraf fabrikantens navn (Protan A/S) samt kvalitetsbetegnelse i henhold til godkendelsens BESKRIVELSE fremgår.

**BEMÆRKNINGER:**

Godkendelsen erstatter den tidligere MK-godkendelse med:  
– samme sagsnummer  
– udstedelsesdato 2005-01-04  
– udløbsdato 2008-01-01

**BESKRIVELSE:**

Protan teltdug består af polyestervæv, som på begge sider er belagt med PVC. Dugene leveres i 2000 mm brede baner i følgende kvaliteter:

Betegnelse	Væv	Tykkelse mm	Vægt g/m <sup>2</sup>	Overflade	Anvendelse
type 404xx type 704xx	1100 dtex	0,50	550	ubehandlet lakeret	stelbåret telt
type 407xx type 707xx	1100 dtex	0,50	650	ubehandlet lakeret	stelbåret telt
type 453xx type 753xx	1100 dtex	0,60	700	ubehandlet lakeret	stel- eller luftbåret telt
type 480xx type 780xx	1100 dtex	0,75	900	ubehandlet lakeret	stel- eller luftbåret telt

xx betegner farvekoden.

Alle kvaliteter opfylder kravene i *MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser for brandmæssigt egnet teltdug*, MK 6.00/016.

**GODKENDELSE:**

Protan teltdug i de i godkendelsens BESKRIVELSE nævnte kvaliteter godkendes som brandmæssigt egnet materiale til opførelse af telte, haller og lignende.

Godkendelsen meddeles på følgende vilkår:

- 1 Dugene type 404xx, 407xx, 704xx og 707xx må kun anvendes til 1-lags stelunderstøttede konstruktioner.
- 2 Dugene type 453xx, 480xx, 753xx og 780xx må anvendes til 1-lags stel- eller luftunderstøttede konstruktioner.
- 3 Telte over 50 m<sup>2</sup> og til højst 150 personer skal opføres og placeres i overensstemmelse med Beredskabsstyrelsens Tekniske forskrifter for *forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet*, navnlig hvad angår flugtvejenes udformning. Opstilling af telte over 50 m<sup>2</sup> og til flere end 150 personer skal tillige godkendes af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet).

**KONTROL:**

Der skal være truffet aftale med et anerkendt kontrolorgan om en ordning til kontrol af, at teltdugenes brandtekniske egenskaber er i overensstemmelse med godkendelsens BESKRIVELSE.



Thomas Bruun