

## PRODUKTDOKUMENTASJON

### SINTEF EA-171

Med henvisning til Plan- og bygningsloven revidert 1997-06-13 med Teknisk forskrift og tilhørende Veiledning av 1997-01-22, rev. april 2007, bekrefter SINTEF NBL as, med grunnlag i prøvingsrapporter og vurderinger, at angitt produkt og anvendelse med tilhørende monteringsanvisning imøtekommer norske myndigheters krav til brannteknisk sikkerhet.

**Byggvarer:                Presenninger**

**Produktansvarlig: Protan a/s**  
**Postboks 420, 3002 Drammen, NORGE**

Produktdokumentasjonens gyldighet er betinget av at produktet er i overensstemmelse med spesifikasjonene i vedlegg og at de blir montert og behandlet på en forskriftsmessig måte og at alle viktige detaljer i denne prosessen nøyaktig følger det som er beskrevet i tilhørende monterings- og bruksanvisning som er kontrollert og akseptert av SINTEF NBL as. Både anvisning og produktdokumentasjon skal følge produkt eller være lett tilgjengelig for kjøper, bruker, kontrollør og lokal saksbehandler/myndighet.

Produktet skal merkes med **SINTEF EA-171**, i tillegg til produktnavn, produktansvarlig og/eller produsent og produksjonsinformasjon for sporbarhet. Merkingen skal være lett synlig.

Produktet skal ha en årlig, ekstern oppfølging av kvaliteten gjennom en tilvirkningskontroll, som er tilpasset produktet. Kontrollen skal overvåke produktenes samsvar med dokumentunderlaget og være spesifisert i skriftlig avtale med SINTEF NBL as.

Førstegangs utstedelse **2004-03-18**. Fornyelse utstedes på grunnlag av skriftlig søknad. Oppsigelse ved innehaver skal være skriftlig med 6 mnd. varsling. SINTEF NBL as kan tilbakekalle en produktdokumentasjon ved misligheter eller misbruk, når skriftlig pålegg om endring ikke blir tatt til følge.

Utstedt: 2009-03-24  
Gyldig til: 2014-03-24

---

Atle W. Heskestad  
Adm.dirrektør

---

Svein Baade  
Avd.sjef dokumentasjon

**Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SINTEF EA-171 av 2009-03-24**

**Produkt:** Presenning av vevet polyester med tykkelse 0,43-0,47 mm og flatevekt 530-570 g/m<sup>2</sup>.

**Produktnavn:** 430-xxx

**Produsent:** Protan A/S

**Brannegenskaper:** Tilfredsstiller kravene gitt i prøvingsmetode ISO 3795:1989 (DIN 75200)

**Behandlings-  
grunnlag:**

Prøvingsrapport nr102010.50/04.044 datert 2004-03-02, i hht. ISO 3795.  
Prøvingsrapport nr. 102140.20/08A, datert 2009-02-02, i hht. ISO 3795.  
Sistnevnte er en indikativ test som utføres i forbindelse med prøveuttak ved den årlige produksjonskontrollen.  
Alle rapporter fra SINTEF NBL as.

**Utstedt: 2009-03-24**

---

Atle W. Heskestad  
Adm.direktør

---

Svein Baade  
Avd.sjef dokumentasjon